

**Zadavatel:**  
Městská část Praha 7  
Úřad městské části  
Odbor investic a veřejných zakázek  
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7  
170 00 Praha 7



**ČJ: MČ P7 039587/2017/JP**

**VYŘIZUJE/TEL:** Jarmila Paluříková / 220 144 192

**DATUM:** 12.7.2019

**Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce výměňkové stanice, Vinařská 458/1 – Změna topného média“, Praha 7**

**ZADAVATEL:**

Název: **Městská část Praha 7**  
Sídlo (doručovací adresa): **nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, 170 00**  
IČO: **00063754**  
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: **Mgr. Jan Čížinský, starosta**  
Kontaktní osoba ve věci této veřejné zakázky: **Ing. arch. Hana Pochmannová, vedoucí OIVZ**  
Telefon, e-mail: **603 770 889, PochmannovaH@praha7.cz**

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce výměňkové stanice, Vinařská 458/1 – Změna topného média“, Praha 7**

**Vysvětlení zadávacích podmínek /uvedených ve Výzvě k podání nabídky/ č. 1**

Zadavatel sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu:

**Dotaz č.1 :**

Vzhledem k odmítnutí prohlídky místa plnění Vinařská 458/1 a telefonické domluvy prosím o bližší specifikaci pro část „oprava bytového domu“, kde se jedná o montáž (nahrazení ??) radiátorů v počtu 9 ks. Ve výpisu je více než 80m Cu potrubí 50-60mm a pro 9 těles je to „podivné“.

**Odpověď zadavatele:**

Výměry jsou v pořádku.

Nejde jen o pouhou výměnu radiátorů, ale i o provedení veškerých ležatých rozvodů v 1.PP, částečně stoupacích potrubí do 1.NP a přípojovacích potrubí k tělesům v 1.PP a 1.NP – jak je uvedeno v Technické zprávě, která je přílohou Výzvy.

Výzva k podání nabídek včetně příloh a Vysvětlení k zadávacím podmínkám č. 1 jsou uveřejněny a k dispozici ke stažení na Úřední desce MČ P7 na adrese:

<http://www.praha7.cz/Urada-mestske-casti/Uredni-deska>

.....  
**Ing. arch. Hana Pochmannová**  
vedoucí Odboru investic a veřejných zakázek  
Úřad Městské části Praha 7